



modernizacja
rozdzielnic
TW1

UWAGI

- Obowdwy gniazd przeznaczone do zasilania grzejników elektrycznych należy zasilić z istniejących obwodów przeznaczonych do demontażu z rozdzielnic TW1. (TW1/1G-7G). Dodatkowo należy dołożyć nowe obwody.
- Po weryfikacji mocy grzejników przeznaczonych do demontażu należy zweryfikować bilans mocy rozdzielnic TW1.
- W związku z brakiem dokumentacji istniejącej instalacji numerację obwodów należy zweryfikować w trakcie realizacji.



GŁÓWNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Studio Projektowe MBArchitekt
35-303 Rzeszów, ul. Kustronia 11/17
tel: 608 558 140, adres e-mail: biuro@mbarchitekt.pl



JEDNOSTKA PROJEKTOWA, BRANŻA ELEKTRYCZNA:
KTEL Sp. z o.o.
ul. Okulickiego 18; 35-206 Rzeszów
tel. 785 342 900, 661 332 545 e-mail: biuro@kテル.pl

OBIEKT:	PRZEBUDOWA, REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ TERMINAŁA GA - KONDYCYJACJA II				
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	TERMINAL GA, 36-002 Jasionka				
INWESTOR:	Port Lotniczy " Rzeszów - Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o." 36-002 Jasionka 942				
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY				
ELEMENT:	MODERNIZACJA ROZDZIELNICY TW1				
IMIE, NAZWISKO		NR UPR.	DATA	PODPIS	NR RYS:
ARCHITEKTURA					
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Kleczek	PDK/0101/PWOE/06	11.2024		E.03
OPRACOWAŁ:			11.2024		
OPRACOWAŁA:			11.2024		
OPRACOWAŁA:			11.2024		
SPRAWDZIŁ:	inż. Kazimierz Kleczek	E-91/76	11.2024		