

DH.261.21.25

Jasionka, dnia 18.07.2025r.

Wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie pkt VI.1. - Regulaminu udzielania zamówień w ramach działalności sektorowej nieobjętej przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych pn.: *Dostawa wraz z montażem 2 szt. schodów ruchomych w terminalu pasażerskim.*

WYJAŚNIENIA TREŚCI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o., działając na podstawie pkt X.4.1. ppkt 2 oraz pkt X.4.2. ppkt 1, 2 i 3 - Regulaminu udzielania zamówień w ramach działalności sektorowej nieobjętych przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień w odpowiedzi na otrzymany od Wykonawcy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIE NR 20

Czy Zamawiający dysponuje informacją techniczną maksymalnego obciążenia stropu i fundamentów w miejscu planowanych prac wymiany schodów, jak i drogi/miejsca transportu??

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 20

Zamawiający nie dysponuje informacją techniczną maksymalnego obciążenia stropu i fundamentów w miejscu planowanych prac wymiany schodów oraz drogi i miejsca transportu.

Zamawiający informuje, iż konstrukcja stropu stanowi płyta żelbetowa na stalowej blasze trapezowej o gr. 0,75 (szalunek tracony), o łącznej wysokości 13 cm. W projekcie przewidziano oddziaływanie obciążeń użytkowych o wartości $p_2=5 \text{ kN/m}^2$ lub kombinacji obciążeń użytkowych $p_1=4 \text{ kN/m}^2$ i obciążeń zastępczych od ścianek działowych o wartości $1,24 \text{ kN/m}^2$.

Układ posadzek na drodze transportu:

- posadzka z płytek gresowych Casalgrande Padana 60x60 cm, układana na kleju - 2,0 cm
- jastrych zbrojony, dylatowany z przewodami ogrzewania podłogowego - 6,0 cm





- folia rozdzielająca (dostosowana do podłóg ogrzewanych wg systemu)
- styropian twardy EPS 200 – 8,0 cm
- płyta betonowa zbrojona (zbrojenie rozproszone), obciążenie zmienne 10 kN/m², z dylatacjami - 16,0 cm
- wylewka betonowa zabezpieczająca - 3,0 cm
- papa termozgrzewalna
- beton B15 - 15,0 cm
- podsypka piaskowo - żwirowa zagęszczona (do gruntu nośnego)

SPROSTOWANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 15.07.2025R.

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o., informuje również, iż dokonuje sprostowania Wyjaśnień Treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 15.07.2025r., gdzie Zamawiający omyłkowo zamieścił błędną odpowiedź na pytanie nr 18. **Prawidłowa odpowiedź brzmi:**

PYTANIE NR 18:

Prosimy o przesłanie pomiarów geodezyjnych, które były wykonane przed montażem istniejących schodów ruchomych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 18

Zamawiający udostępnia pomiary geodezyjne w formacie .pdf i .dwg.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ:

1. Pkt. 17.1. Specyfikacji Warunków Zamówienia, otrzymuje następujące brzmienie:

Ofertę należy złożyć w siedzibie: Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o., 36-002 Jasionka 942, woj. Podkarpackie, w sekretariacie pok. Nr 221 w nieprzekraczalnym terminie: do dnia **25.07.2025 do godz. 10:00**

2. Pkt. 19. Specyfikacji Warunków Zamówienia, otrzymuje następujące brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie: Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o., 36-002 Jasionka 942, woj. Podkarpackie, w Sali Konferencyjnej - II piętro budynek administracyjny: w dniu **25.07.2025r. o godz. 11:00**

Ponadto w związku z modyfikacją treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający:

1. Udostępnia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18.07.2025r.





**PORT LOTNICZY
RZESZÓW-JASIONKA**
IM. RODZINY ULMÓW

2. Udostępnia załączniki pn.: *inwentaryzacja fundamentów- schody ruchome.dwg* oraz *inwentaryzacja fundamentów- schody ruchome - PDF*

