



DZZ.261.5.26

Jasionka, dnia 09.04.2026r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie pkt. VI.1. - Regulaminu udzielania zamówień w ramach działalności sektorowej nieobjętych przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, pn.: „**Modernizacja urządzenia dźwigowego w budynku administracyjnym Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o.**”

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o., działając na podstawie pkt X.4.1. ppkt 2 oraz pkt. X.4.2. - Regulaminu udzielania zamówień w ramach działalności sektorowej nieobjętych przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na otrzymane wnioski, udziela wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIE NR 1

Szanowni Państwo wnosimy o zmianę treści SWZ poprzez usunięcie zapisu wykluczającego stosowanie ciągów nośnych pasów. Zakaz stosowania tej technologii, bez wykazania obiektywnego i proporcjonalnego uzasadnienia technicznego, narusza zasady opisu przedmiotu zamówienia wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności art. 99 ust. 4, zgodnie z którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję. UZP wskazuje również, że takie ograniczenia nie mogą prowadzić do wyeliminowania określonych produktów lub wykonawców bez należytego uzasadnienia. Środki trakcyjne potocznie zwane „pasami” (**STM - suspension and traction media**) są stosowane od blisko 20 lat przez czołowe firmy dźwigowe w Polsce i na świecie. W ciągu dekady zdobyły szerokie uznanie wśród użytkowników, co potwierdza fakt wdrażania tej technologii przez kolejne zakłady dźwigowe w Polsce. Do głównych zalet zaliczyć należy energooszczędność układu napędowego wykorzystującego STM. Dodatkowo dzięki swojej cichobieżności zapewniają znakomity komfort użytkownikom budynku. Od początku stosowania STM poddawane są ciągłym badaniom i obserwacjom przez niezależne instytuty badawcze. Obecnie kwalifikuje się je jako środki trakcyjne o wytrzymałości większej do konwencjonalnych systemów linowych. W związku z tym prosimy o dopuszczenie danego rozwiązania lub przedstawienie szczegółowego uzasadnienia ich wykluczenia z postępowania przetargowego.





ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie pasów jako cięgien nośnych.

Zamawiający podkreśla, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie pkt. VI.1. - Regulaminu udzielania zamówień w ramach działalności sektorowej nieobjętych przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych.

Ponadto, działając na podstawie pkt. X.4.2. Regulaminu udzielania zamówień w ramach działalności sektorowej nieobjętych przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Rozdział VI. pkt 3 lit. c. Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy) –

- jedna osoba na stanowisku kierownik robót przy montażu dźwigu osobowego posiadająca doświadczenie w nadzorowaniu montażu co najmniej dwóch dźwigów osobowych w ciągu ostatnich trzech lat,
- jedna osoba posiadająca uprawnienia SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób stanowiący FORMULARZ NR 9.

Zamawiający publikuje treść FORMULARZA NR 9.

Rozdział XIII. Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

Kompletna oferta musi zawierać:

1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego FORMULARZ Nr 1,
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego FORMULARZ nr 2,
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego FORMULARZ nr 3 do SWZ- oświadczenie sankcyjne,
4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego FORMULARZ nr 4,
5. Informację o grupie kapitałowej FORMULARZ nr 5





6. Podpisany FORMULARZ nr 6 do SWZ - Klauzula informacyjna RODO,
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, stanowiącego FORMULARZ nr 7 – jeżeli dotyczy,
8. Wykaz wykonywanych robót, stanowiący FORMULARZ nr 8 do SWZ.

9. Wykaz osób, stanowiący FORMULARZ nr 9 do SWZ.

10. Stosowne Pełnomocnictwo(a) złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
12. Pożądane przez Zamawiającego, jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

Rozdział XVI. pkt 1. Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie: Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o., 36-002 Jasionka 942, woj. Podkarpackie, w sekretariacie pok. Nr 221 w nieprzekraczalnym terminie:

Do dnia	<u>17.04.2026r.</u>	do godz.	10:00
---------	---------------------	----------	-------

Rozdział XVIII. pkt 1. Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie: Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o., 36-002 Jasionka 942, woj. Podkarpackie w Sali Konferencyjnej - II piętro budynek administracyjny.

w dniu	<u>17.04.2026r.</u>	o godz.	10:30
--------	---------------------	---------	-------

